



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I
JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA
Zagreb, 4. svibnja 2023.

Pojašnjenje br. 2 dokumentacije o nabavi radova rekonstrukcije i nadogradnje dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb - Nadogradnja odjela pedijatrijske hematologije i onkologije – nastavak radova, br. poziva na dostavu ponuda MOPPCSA/ER&PHPP/C1.2.30/W-RFB

Naziv Projekta: Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-9127

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja

Poštovani,

Obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz pitanja koja su postavili potencijalni ponuditelji, a sukladno uputama u točki UP 7., Odjeljak 1. Upute Ponuditeljima i Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju (PN), ovime daje pojašnjenje svim gospodarskim subjektima koji su preko Naručitelja preuzeli dokumentaciju o nabavi. U nastavku se nalazi tablica pojašnjenja s pristiglim pitanjima i danim odgovorima.

S poštovanjem,

Jedinica za provedbu projekta

R. Br.	Stavak dokumentacije o nabavi (DON) koji se pojašnjava	Upit	Odgovor
1.	Odjeljak 4. - Obrasci nadmetanja, Troškovnik, stavke 1.7 i 1.8	<p>1a) Molimo za definiranje količine u prethodne dvije stavke jer se ista ne može ponuditi paušalno.</p> <p>1b) Također molimo za provjeru da li je u pripremnim radovima stvarno predviđena i ponovna montaža, ili se radi samo o demontaži.</p> <p>1c) U stavci 1.7. nije jasno što se podrazumijeva “demontažom prostorija”</p>	<p>1a) Stavku je potrebno ponuditi paušalno, a količina se može vidjeti iz projektne dokumentacije te pregledom lokacije.</p> <p>1b) Kod radova čišćenja opisanih u stavkama 1.7. i 1.8. predviđena je demontaža konstrukcija za potrebe čišćenja te ponovna montaža elemenata nakon čišćenja (ovisno o stanju pojedinog elementa). Ukoliko se svi montirani elementi mogu očistiti na licu mjesta, demontaža elemenata možda neće biti potreba. Navedeno ovisi o procjeni subjekta zaduženog za čišćenje.</p> <p>1c) U stavci 1.7. pod „Demontaža i detaljno kemijsko čišćenje prostorija“ se misli na demontažu instalacijskih elemenata.</p>
2.	Odjeljak 4. - Obrasci nadmetanja, Troškovnik, stavke 2.1 i 2.2	Molimo da se navedene stavke definiraju u kg, nije ih moguće ponuditi po komadu.	Podaci o iznosu stavaka u kilogramima nisu dostupni te bi opis stavke i projektna dokumentacija trebali biti dovoljni za davanje ponude za njihovu nabavu i ugradnju.

Jedinica za provedbu projekta